

TISZADOBI
SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA és
Táncsics utcai Telephelye




✉ 4456 Tiszadob, Károlyi M. u. 7. sz.
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 6. sz.

☎ 06/42 722-674

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Készítette:

.....
Holes István
Tűzoltósági tanácsos
(okl. sz.: 64/1985. BM. TKI.)

	4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 43. I./4.
	06/20 364-5154
	holes.istvan11@gmail.com

2016.

*A többször módosított 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
törvény)
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
19. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 30/1996. (XII.06.) BM sz.
rendeletben
rögzített kötelezettség teljesítéseként a
**Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola** működési területén,
a tűzvédelmi előírások végrehajtására kiadom az alábbi*

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATOT

*A Szabályzat célja a tűzvédelmi feladatok eredményesebb ellátása,
az emberi élet és az egészség, továbbá az anyagi javak és a környezet
fokozottabb védelme.*

Tiszadob,

2016.

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	3
Bevezető	4
A Szabályzat hatálya	5-6
Tűzvédelmi ügyrend	7-10
Használatra vonatkozó szabályok	11
Tűzveszélyes tevékenység	12
Dohányzás szabályai	14
Tárolás tűzvédelmi szabályai	14
Tűzoltási út, terület, kiürítés tűzvédelmi szabályai	15
Világító berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	16
Villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	17
Tüzelő-fűtőberendezések, Csatornahálózat	18
Ellenőrzés, karbantartás	19
Időszakos felülvizsgálatok	20-22
Tűzjelzés	23
Tűzvédelmi oktatás rendje	24
Tűz esetén tanúsított magatartási szabályok	25
A tűz eloltása utáni feladatok	26
A tűzvédelmi szabályok megsértésének következményei	27-28
Tűzvédelmi felvilágosítás, tűzvédelmi vizsga	29
Tűzeseteknél előforduló sérülések	30-31
A munkatevékenység befejezésekor végrehajtandó feladatok	32
A Tűzriadó Terv készítése és gyakorlása	33
A rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírások	34
Helyiségekre vonatkozó szabályok	35-40
Tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	41-44
Tűzvédelmi ellenőrzés, Záró rendelkezés	45-46
Mellékletek	47-58

BEVEZETŐ

A többször módosított 1996. évi XXXI. tv. a tűzvédelem területén meghatározza az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelezettségeit, a 30/1996. (XII. 06.) BM sz. rendelet rögzíti a Tűzvédelmi Szabályzat készítésének kötelezettségeit.

A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) a tüzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: TVSZ) a jogszabályok keretei között határozza meg az iskolára vonatkozó tűzvédelmi tevékenység fő kérdéseit.

A TVSZ tartalmazza mindazon követelményeket, amelyeket a tűzvédelemről szóló törvény, más jogszabályok és nemzeti szabványok határoznak meg, továbbá azokat, amelyeknek szabályozásuk sajátosságai miatt szükségesek és indokoltak.

A TVSZ célja, hogy a *Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén* rögzítse a tanári állomány és a beosztott dolgozók, valamint a diákok tűzvédelmi feladatait, a munkavégzésre, vonatkozó általános követelményeket és meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait.

I. Fejezet

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat az intézményvezető által kiadott belső tűzvédelmi alapszabály, mely az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján biztosítja a fentebb meghatározott céloknak a tevékenységgel összefüggő maradéktalan megvalósulását.

A Szabályzat területi hatálya kiterjed:

A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4556 Tiszadob, Károlyi M. u.7. sz. és telephelye:

4556 Tiszadob, Táncsics M. u. 6. sz. területére.

A fentiek alapján a továbbiakban a Szabályzat hatályát értelemszerűen kell alkalmazni a *Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola* mindkét intézményére, és valamennyi alkalmazottjára, az iskola munkavállalói által idegen munkaterületeken (munkahelyeken) végzett mindennemű szervezett munkavégzésre.

A Szabályzat időbeli hatálya:

A hatályba léptetéstől a visszavonásig vagy hatályon kívül helyezésig érvényes.

A Szabályzat személyi hatálya:

- A tanintézmény valamennyi dolgozójára
- A tanintézmény területén alkalmi, illetve eseti munkát végző külső vállalkozások dolgozóira.

E Szabályzat előírásait kell alkalmazni más, idegen szervezet dolgozói által a tanintézmény területén történt munkavégzéskor is.

A tűzvédelmi előírások betartására, feladatok és a felelősség megosztására elsődlegesen külön írásbeli szerződésben kell intézkedni.

A Szabályzat a hatálybalépéstől az esetleges módosításig, illetve a visszavonásig érvényes. Módosításra, illetve visszavonásra az intézmény vezetője a jogosult.

A Szabályzatban írottak végrehajtásának felügyeletére és ellenőrzésére jogosultak és kötelezettek mindazon vezetők, akik részére a Szabályzat feladatokat, illetve hatáskört állapít meg.

Minden vezető beosztású dolgozó köteles a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi feladatokat maradéktalanul végrehajtani, a beosztott dolgozókkal (iskolai tanulókkal) a rájuk vonatkozó rendelkezéseket betartani, valamint a szabályok végrehajtását folyamatosan ellenőrizni.

A Szabályzat rendelkezéseit minden dolgozóval az eseti és rendszeres (ismétlődő) oktatás keretében, új belépő dolgozóval a munkába állás előtt ismertetni kell. Az oktatást a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásával megbízott személy végzi.

Minden beosztott dolgozó köteles a Szabályzat előírásait a rá vonatkozó mértékben megismerni, és azt a munkavégzése során maradéktalanul betartani.

A Szabályzat rendelkezéseinek megszegése – a cselekmény, vagy az annak nyomás bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függően – fegyelmi, szabálysértési, illetve büntetőeljárást von maga után.

A Szabályzatot mindenkor naprakész állapotban kell tartani. A tevékenységben bekövetkezett változások alapján, az intézményvezető vagy a tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott köteles kiegészíteni vagy módosítani, illetve új Szabályzatot készíteni és kiadni.

A Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért az intézményvezető, valamint az általa tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott személy a felelős.

A 9/2015. (III.25.) BM rendelet „*a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és a szakmai képzéseiről*” 7.§. (1) bekezdés dc) pontjában előírtak alapján

a tűzvédelmi megbízott feladatainak ellátásával Holes István tűzoltósági tanácsost bízom meg.

II. Fejezet

TŰZVÉDELMI ÜGYREND

Tűzvédelmi feladatok

1. Az intézményvezető hatásköre:

Az intézményvezető tűzvédelmi feladatkörét megbízottja útján látja el, ennek érdekében **gondoskodik** a tanintézményben egy **tűzvédelmi felelős megbízásáról**. Ezen túlmenően az intézmény vezetője láttamozza a tűzvédelmi felelős által vezetett dokumentációt a tanintézmény tűzvédelmi eseményeiről (tűzvédelmi szemlék, kiürítési- és tűzoltó gyakorlatok, tüzesetek jegyzőkönyvei, tűzoltó készülékek nyilvántartása, tűzvédelmi oktatások naplója stb.)

2. Az intézményvezető kötelességei:

- Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához az igazoltan szükséges technikai és anyagi eszközök beszerzéséhez az anyagi feltételeket.
- A tűzvédelmi feladatok ellátásával az 1996. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján külső szervezetet, vállalkozót is megbízhat, akik részére külön szerződés alapján biztosítja a működés feltételeit.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzéseiben, akadályoztatása esetén e feladatra, intézkedésre jogosult személyt bíz meg.
- Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzések eredményes megtartásának feltételeit.
- Elkészítteti a tűzvédelemmel összefüggő dokumentációkat, azokat jóváhagyja és ellenőrzi az azokban foglaltak végrehajtását. Külső szakember bevonásával gondoskodik az azokban foglaltak folyamatos „karbantartásáról”, azok naprakészségéről.
- Meghatározza azon személyek körét, akik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének engedélyezésére jogosultak.
- A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén él munkáltatói fegyelmi jogával.
- A tanintézmény tűzvédelmi helyzetét érintő bármi nemű változást köteles az illetékesség szerinti tűzvédelmi hatóságnak (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.) 15 napon belül írásban bejelenteni.
- Munkaterületén betartja és betartatja a tűzvédelmi előírásokat.
- Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tűzvédelmi helyzet érdekében a vezető hatáskörébe tartozik.

Az intézményvezető helyettes tűzvédelmi feladatai

- Az intézményvezető felhatalmazása alapján ellátja a tűzvédelmi operatív irányító, ellenőrző és számon kérő tevékenységet.
- Figyelemmel kíséri és betartatja a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített előírásokat, az azokban beállt változást (technológiai, berendezés, telephely, szervezeti) átvezeteti, szükség esetén kiegészíteti.
- A munkavégzést, tevékenységet azonnal leállítani és haladéktalanul intézkedést foganatosítani, ha tűz vagy tűzveszély áll fenn.
- A létesítményben az előírásoknak megfelelő mennyiségű, és a keletkező tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó eszközt a helyszínen tartani.
- Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, annak dokumentálásáról.
- Biztosítani és kötelezni a részvételt az irányításuk alá tartozó munkavállalók számára az oktatásokon, vizsgákon, vizsgálatokon és tanfolyamokon.
- Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, kivizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról.
- Minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni az illetékes felügyeleti, szakhatósági ellenőrző szervek szakembereinek munkáját.
- Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosítani.
- Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében anyagi, erkölcsi, illetve fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit alkalmazni.

3. A tűzvédelmi felelős hatásköre:

A tűzvédelmi felelős tevékenységét folyamatosan az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően látja el.

Feladatai:

- Elkészíti a hatályos jogszabályok alapján a tanintézmény Tűzvédelmi Szabályzatát és annak mellékleteit,
- Ellenőrzi a tűzvédelmi előírások folyamatos betartását,
- Meghatározza és biztosítja a megfelelő számban a tűzoltó készülékeket és elvégzi és dokumentálja az OTSZ-ben meghatározott időközönként az üzembentartói felülvizsgálatot,
- Végrehajtja az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, gondoskodik annak előírászerű dokumentálásáról,
- Részt vesz a tanintézmény kiürítési gyakorlatain, a tapasztalatokat feldolgozza, dokumentálja és tájékoztatást ad azokról a tanintézmény vezetőjének,
- Negyedévente tűzvédelmi szemlét tart, a tapasztaltak alapján megszünteti a hiányosságokat, a megtett intézkedésekről beszámol a tanintézmény vezetőjének.
- Nyilvántartja a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökben tevékenykedők névsorát,

figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szakvizsgák érvényességi határidejét, intézkedik azok lejárta előtt az ismétlődő oktatásra és vizsgáztatásra,

- Figyelemmel kíséri az OTSZ előírásai alapján a tanintézményre vonatkozóan az érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálatok érvényességét, azok lejárta előtt tájékoztatja a tanintézmény vezetőjét a felülvizsgálatok elvégzéséről,
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésén,
- Gondoskodik a dolgozók munkába állás előtt történő tűzvédelmi oktatásának megtartásáról, szervezi az éves ismétlődő oktatásokat.
- Kezeli a tűzvédelmi dokumentációkat, gondoskodik azok naprakész vezetéséről
- Írásban engedélyezteti az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységeket.
- Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást kap.

4. A gazdasági ügyintéző/iskolaitkár kötelessége:

- Köteles a tűzvédelmi megbízottat a feladatainak ellátásában segíteni.
- Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket.
- Évente elkészíti a tűzvédelmi költségkeretet, - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületével egyeztetve - biztosítja annak folyamatos rendelkezésre állását.
- Biztosítja munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartását, hiányosság észlelése esetén intézkedik annak azonnali megszüntetésére.
- Biztosítja - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületével egyeztetve - az elektromos berendezések szabványossági felülvizsgálatához, a villámvédelmi mérésekhez, az érintésvédelmi felülvizsgálatokhoz az anyagi feltételeket.

5. Az alkalmazásban lévő dolgozók tűzvédelmi kötelességei:

- A Tűzvédelmi Szabályzatban történt változást (technológiai, berendezés, telephely, szervezeti) a munkaterületükre vonatkozóan figyelemmel kísérik, és a körülményt jelzik a közvetlen vezetőjük felé.
- Kötelesek részt venni a tűzvédelmi oktatáson.
- Minden osztályfőnök köteles a tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók részére az alapvető ismeretekből tűzvédelmi oktatást tartani és azt dokumentálni.
- Figyelemmel kísérik a szükséges tűzvédelmi szakfelszerelések (tűzoltó felszerelések, táblák, stb.) elhelyezését, azok megközelíthetőségét, készenlétben tartását.
- Kötelesek elsajátítani a tűzoltó felszerelések használatát.
- Tűzesetről azonnal értesítik a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító szolgálatát (tűzoltóságot), valamint tájékoztatják a közvetlen vezetőjüket.
- Gondoskodnak a működési területükön a feltárt tűzvédelmi hiányosságok azonnali megszüntetéséről, akadályoztatás esetén értesítik a közvetlen vezetőjüket.

- Egy személyben felelősek a munkaterületükön a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
- Ellátják mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást kapnak.

6. A karbantartó tűzvédelmi kötelességei:

- Biztosítja a zavartalan működéshez szükséges tűzvédelmi technikai eszközök üzemképességét, azok állandó használhatóságát.
- Köteles részt venni a tűzvédelmi oktatáson.
- A karbantartással összefüggő tűzvédelmi ügyekben eljár, a hatáskörét meghaladó ügyekben jelzést tesz a tűzvédelmi megbízott felé a tűzvédelmi probléma megoldására.
- Javaslatot tesz az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése során a szabályok betartására.
- Egy személyben felelős a munkaterületén a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
- Ellátja mindazon tűzvédelmi feladatokat, amelyre szóban vagy írásban megbízást kap.

III. Fejezet

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- Az építményt csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A tevékenység jellegének megváltozása esetén a szükséges engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt a változtatás tényét 15 nappal korábban a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. tel.: 06/42 404-444) be kell jelenteni.
- Különféle tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő helyiségben, tűzszakaszban, szabadtéren szabad folytatni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben, és szabadtéren, a tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- A gázvezetéket a szabványban megjelölt sárga színjelöléssel kell ellátni.
- A „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy olyan jól szellőztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejűleg gyújtóforrás nincs. E tevékenységre vonatkozó speciális szabályokat az adott helyiségekre, munkafolyamatokra vonatkozó szabályoknál kell rögzíteni.
- A munkahelyeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál jól látható helyen tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó – állami szabványnak megfelelő – táblát kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetet, azok KI-BE kapcsolt helyzetét, valamint a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
- Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni.

IV. Fejezet

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályok betartásával a kijelölt helyen szabad végezni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, pld.:
 - hegesztést,
 - gázperzselővel történő melegítést,
 - szabadban való tüzelést, stb. csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. A külső vállalat által végzett tűzveszélyességi tevékenységre az engedély kiadása a külső vállalat igazgatójának (vezetőjének) vagy megbízottjának feladata. Az engedélyt azonban az intézményvezetővel láttamozni kell, aki ezt szükség esetén - a tűzvédelmi megbízott szakmai véleményét kikérve – a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat és a munkavégző szakvizsga bizonyítvány számát.
- A kiadott engedély folyamatos munkavégzés esetén sem lehet 30 napnál hosszabb.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával és bizonyítvánnyal rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- Tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.
- Alkalomszerű tűzveszélyes engedély kiadására jogosult:

- **AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ**

V. Fejezet

DOHÁNYZÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol „Robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

**Tilos a dohányzás a
tanintézmény teljes területén!**

VI. Fejezet

TÁROLÁS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Tűzgátló előtérben mindennemű tárolás tilos.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási szabályai

- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
- Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

VII. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI UTAKRA VONAKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

- A tűzoltóság vonulásához, működéséhez szükséges, valamint a tűzoltó vízforrásokhoz vezető utakat, területeket állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közművek nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Kiürítés

- Az építmények kiürítési útvonalait – míg az épületben tartózkodnak – nyitva kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A menekülési útvonalakat minden esetben (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni.
- A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.
- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat - csak a kiürítés irányába nyílhatnak.

- A kiürítés szabályainak betartása érdekében évente kiürítési gyakorlatot kell szervezni. A tapasztalatok tűzvédelmi szakmai szempontból történő értékelése és megfelelő dokumentálása a tűzvédelmi megbízott feladata.

VIII. Fejezet

VILÁGÍTÓ BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell betartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A villamos berendezést központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell kialakítani.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük érdekében az üzemben a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani.
Felelős: *intézményvezető*
- Csak gyárilag engedélyezett típusú biztosítékot szabad használni. Az olvadó biztosítékok, kismegszakítók túlbiztosítása (patkolása) szigorúan tilos!

IX. Fejezet

VILLAMOS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- Ezen berendezések tűzveszélyessége elsősorban abban rejlik, hogy a bennük lévő izzószálak számos típusnál közvetlenül érintkeznek a helyiség levegőjével, így olyan helyiségekben, ahol tűz- és robbanásveszélyes gőzök vannak, ezek a típusok nem alkalmazhatók. Ilyen helyiségekben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt és más hőt is termelő elektromos fogyasztót elhelyezni és használni tilos!
- Az elektromos fűtőberendezés tetejére bármilyen éghető vagy nedves anyagot elhelyezni tilos!
- A berendezések alá nem éghető anyagból készült alátétet kell elhelyezni.
- Ha a berendezést nem használják, úgy azokat feszültség-mentesíteni kell. A munka befejezése után a berendezést a hálózatról le kell választani.
Felelős: intézményvezető
- Ha az elektromos berendezés hőmérséklet-szabályozóval nincs ellátva, azt csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- Hősugárzónál a sugárzás irányában 1 m, egyéb irányban 0,8 m távolságot kell megtartani a berendezés és az éghető anyag között.
- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

X. Fejezet

TÜZELŐ-, FŰTŐBERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

XI. Fejezet

CSATORNAHÁLÓZAT

- Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.
- Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízzárral szakaszokra kell bontani.

XII. Fejezet

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

Általános előírások

- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
- Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha
 - az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tüzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
 - az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
- Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni.
- Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

XIII. Fejezet

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként**,
 - egyéb esetben **legalább 6 évenként** a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

- Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet, a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.
- A felülvizsgálat elvégzése kötelező
 - az üzembe helyezés előtt,

- az átalakítás, bővítés után,
 - tüzesetet követően,
 - a technológia változása után vagy
- a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén **legalább 3 évente**, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.
 - Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Villámvédelem felülvizsgálata

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként,**
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, felülvizsgálata

- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 - az előírt készenléti helyen van-e,
 - rögzítése biztonságos-e,
 - látható-e,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - használata nem ütközik-e akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - karbantartása esedékes-e,
 - készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
- Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
- A negyedévenkénti időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.
- A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
- A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
- A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
 - a létesítmény nevét és címét,
 - a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,

- a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készletben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
- A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
 - A 25 kg és az annál nagyobb töltetű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készletben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.
 - A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

XIV. Fejezet

TÚZJELZÉS

- A létesítményben lévő távbeszélő készülék mellett, a bejáratnál a katasztrófavédelem (tűzoltóság) hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni (telefon: 105, 112).
- Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).

**Tűzoltóság hívószáma: 105 vagy 112
(jelzésfogadó)**

- **A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:**
 - a tüzeset pontos helyét, címét,
 - mi ég, mi van veszélyeztetve,
 - milyen terjedelmű a tűz,
 - emberélet van- e veszélyben,
 - a jelző személy neve, a jelzésre használt telefon száma,
 - esetleges egyéb fontos adatok pl. megközelítés útvonala.

A tűzoltóság közreműködése nélkül, vagy emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet is utólagosan be kell jelenteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségére. (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. tel.: (42) 404-444)

XV. Fejezet

TŰZVÉDELMI OKTATÁS RENDJE

- A munkavállalókat a munkába állást megelőzően és ismétlődően tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatások megtartása a tűzvédelmi megbízott feladata, melyet oktatási naplóban kell rögzíteni.
- Ismétlődő oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat:
 - évente legalább egy alkalommal,
 - tüzesetet követően,
 - új tevékenység, berendezés alkalmazását megelőzően.
 - rendkívüli esemény bekövetkezése esetén.
- Az oktatásokat követően meg kell győződni az oktatáson részt vettek tudásszintjéről, mely történhet írásban és szóban egyaránt.
- A nem megfelelő tudásszinttel rendelkezők, valamint az igazoltan távollévők részére pótoktatást kell elrendelni.
- A külső munkavállalók részére a tevékenység megkezdése előtt igazoltan tűzvédelmi oktatást kell tartani, ahol ismertetni kell részükre a rájuk vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi vezető feladata.
- Évente legalább egy alkalommal a Tűzriadó Tervben előírtakat gyakorolni kell, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Tűzriadó Terv gyakorlati végrehajtásának megszervezése, a tűzvédelmi megbízott feladata.

XVI. Fejezet

TŰZ ESETÉN TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

- A készenlétben tartott tűzoltó készülékkel, tűzcsappal és egyéb tűzoltásra alkalmas eszközökkel a tűzoltást azonnal meg kell kezdeni.
- Haladéktalanul meg kell szervezni, és végre kell hajtani azon építmény, épület, szabadter személyi kiürítését, ahol a tűz keletkezett, illetve amit veszélyeztet.
- Meg kell szervezni, és végre kell hajtani az éghető anyagok eltávolítását a tűz színhelyéről.
- Az áramtalanításról azonnal gondoskodni kell, s biztosítani kell, hogy az elektromos áramot illetéktelen személyek ne kapcsolhassák vissza.
- Az oltás során minden olyan körülményt meg kell őrizni, amely a tűz keletkezési okára utal.
- Azonnal értesíteni kell azokat a személyeket, akik a tűz vizsgálata során megfelelő adatokkal, információkkal tudnak szolgálni.
- Mindenki köteles azokat a feladatokat elvégezni, amelyre a tűzoltás vezetőjétől megbízást kapott.
- A dolgozók kötelesek a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.
- A tűzoltásvezető jogosult a tűz oltásához, kárelhárításához, műszaki mentéshez a járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat igénybe venni.
- A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen, vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

XVII. FEJEZET

A TŰZ ELOLTÁSA UTÁNI FELADATOK

- A tüzesetet – függetlenül a hatósági vizsgálatról – a tűz eloltása után ki kell vizsgálni.

A bizottság tagjai:

- az intézményvezető,
- az intézményvezető helyettes,
- a gazdasági ügyintéző/iskolaitkár,
- a tűzvédelmi megbízott.

- A vizsgálat során szemrevételezni kell a tüzeset helyszínét.
- A tanúkat meg kell hallgatni és az általuk elmondottakat jegyzőkönyvbe kell venni.
- A vizsgáló bizottság megállapításait és közösen kialakított álláspontjukat a tűz előidézésre, okára és a szükséges intézkedések megtételére jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- A tüzeset helyszínét a hatósági vizsgálat befejezéséig, vagy az engedély megadásáig érintetlenül kell hagyni.
- A tűz helyszínét a tűzoltóság által meghatározott módon és ideig őrizni kell.
- A vizsgálat eredményéről tájékoztatni kell a szakmai felügyeleti szerv vezetőjét.

XVIII. Fejezet

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

Aki a tűzrendészeti rendelkezéseket vagy a kötelező szabványban és szabályzatban foglalt tűzrendészeti előírásokat megszegi, a 259/2011 (XII.7.) Kormányrendelet II. fejezetében meghatározottak alapján pénzbírsággal sújtható. A tűzvédelmi hatóság a fenti kormányrendelet 1. sz. mellékletében megjelölt szabálytalanságok esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

Tűzvédelmi bírság szabható ki:

- Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő.
- Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges.
- Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő.
- Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátó képesség nem biztosított.
- Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal.
- Kiürítésre számításba vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül.
- A kiürítési számítással igazolt létszám túllépése.
- Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának hiánya.
- Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, nem készíttetik el.

- Ha az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról – igazolt módon - a munkáltató nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap telt el.
- Ha a munkavállalók ismétlődő, vagy a tűzvédelmi hatság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról – igazolt módon - a munkáltató nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap telt el.
- A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya.
- Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén.

Fegyelmi úton felelősségre vonható az a dolgozó, aki a Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokat gondatlanul megszegi.

Büntetőeljárás indítható azzal a személlyel szemben, aki a tűzvédelmi előírásokat:

- szándékosan megszegi,
- közveszélyes állapotot idéz elő,
- tevékenységével rongálást idéz elő,
- közérdekű üzem működtetését szándékosan megzavarja, stb.

A tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére kötelezett az, aki:

- a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta,
- a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

XIX. Fejezet

TŰZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, OKTATÁS, TŰZVÉDELMI VIZSGA

A dolgozót munkába állítás előtt, továbbá rendszeresen évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint oktatásban kell részesíteni.

A dolgozók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni, amelyben az oktatás témaköreit is fel kell tüntetni.

A dolgozót ki kell oktatni:

- A tűzvédelmi szabályzatban előírt általános szabályokra.
- A munkahely, munkafolyamat tűzveszélyességére.
- A megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre.
- A tűzjelzés lehetőségére, módjára.
- Tűz esetén kötelező magatartásra.
- Az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések kezelésére, használatára.
- A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.
- A menekülési útvonalakra.

A hiányzók részére pótoktatást kell tartani.

Az oktatás végrehajtásáért az iskolaigazgató a felelős.

Az oktatás megtörténtét a dolgozó aláírásával köteles elismerni.

Jogszámban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

A vezető köteles gondoskodni arról, hogy a szakvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozók a rendszeres továbbképzésben részt vegyenek.

Csak azok a személyek foglalkoztathatók, akik a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek és az előírt továbbképzésen részt vettek.

Az ismétlődő oktatáson a tűzvédelmi szakvizsgát tett személynek is részt kell venni.

XX. Fejezet

TÚZESETEKNÉL ELŐFORDULÓ SÉRÜLÉSEK

Égés

Abban az esetben, ha az emberi testfelület közeli kapcsolatba kerül a test hőmérsékleténél lényegesen magasabb hőmérsékletű anyaggal, vagy vegyi anyaggal, akkor égési sérülés következik be.

Ennek több oka lehet:

- Gőz- és forró folyadék.
- Láng, mely azonnal súlyos égési sebet okozhat.
- Forró vagy megolvadt fém által okozott égés.
- Sugárzó energia okozta égés.
- Elektromos áram okozta égés.
- Vegyi anyagok okozta bőrsérülések, amelyek savakkal, lúgokkal történő véletlen vagy szándékos balesetek következményei.

Az égési sérülések elsősegély nyújtásának legfontosabb eleme a hőhatás mielőbbi megszüntetése. Alapvető fontosságú elem, hogy az égett testfelszínt *vízzel* folyamatosan hűtsük. Ezt kb. 15-20 percig kell folytatni, a hűtés után az égési sebet *száraz*, steril kötszerrel lazán be kell kötni.

Kisebb égési sérüléseknél ajánlatos az Irix vagy Naksol elnevezésű készítmény használata, illetve a Water-Jel égési kötszerek alkalmazása.

Az elsősegélynyújtás során különböző gyógyszer, por, kenőcs, olaj, zsír, vaj, tojásfehérje, stb. használata az égett seb kezelésében szigorúan tilos.

Mérgezés, égési sérülés esetén az orvosi ellátásról gondoskodni kell.

Áramütés

A villamos áram a szervezetet többféleképpen károsíthatja. Ezek közül a leglényegesebbek:

- Az izmokra és idegekre gyakorolt közvetlen hatás.
- Az áram által fejlesztett hő okozta felmelegedés, égés.
- Villamos ív, az ezzel járó hő- és fényhatás.

A testen áthaladó áram hatása következtében az áramütött a legnagyobb erőfeszítés mellett sem tudja a vezetékkel elengedni, a vezetékhez „ragad”. Ez növeli a baleset súlyosságát.

Ha az áramütés bekövetkezik, akkor begörccsölhet az izom, megbénulhat a légzőközpont.

Ezért:

- Elsősorban végre kell hajtani a feszültség mentesítést.
- Sérültet ki kell szabadítani az áramkörből.
- A sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni.
- Ha égési sérülést szenvedett, akkor a fentiek szerint kell eljárni.
- Azonnal orvost, illetve mentőket kell hívni.

Gázmérgezés

Gázmérgezés akkor következik be, ha a levegőbe a szervezetet károsító gázok kerülnek. A gázmérgezés jellemző tünete a rossz közérzet, fokozott orr, nyálkahártya váladékozás, könnyezés, köhögési inger, szúró, kaparó érzés. A sérült hamar legyengül, pulzusa, légzése szapora, felületes.

A sérültet azonnal friss levegőre kell vinni, meg kell tiltani részére a beszédet is.

A leggyakrabban okozott mérgezés a szénmonoxid, amely teljesen szagtalan és ki mennyiségben is károsítja a szervezetet.

Ennek belégzése a szervezet oxigén ellátását is befolyásolja.

Első teendő a tiszta levegő biztosítása és zárt helyiség esetében a szellőztetés.

XXI. Fejezet

A MUNKATEVÉKENYSÉG BEFEJEZÉSEKOR VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK

- Tevékenység befejezésekor, a helyiséget utolsónak elhagyó személy az alábbi szempontokat figyelembe véve, azok végrehajtása, ellenőrzése után távozhat csak.
- Meg kell győződni a berendezések és azok környezetének veszélytelenségéről, nem maradt-e vissza tüzet okozó állapot.
- A keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.
- Meg kell vizsgálni a kijáratok, vészkijáratok, közlekedési utak szabadon tartását, a biztonságos megközelítés lehetőségét.
- Meg kell győződni a tűzoltó készülékek, felszerelések, oltóanyagok, valamint az elektromos kapcsolók, gázvezetők akadálytalan megközelíthetőségéről.
- Meg kell győződni a berendezések, készülékek, illetve a csatlakozó dugók kihúzott állapotáról, továbbá végre kell hajtani a berendezések vagy a helyiség áramtalanítását.
- A helyiségekben csak a folyamatos üzemű készülékek maradhatnak bekapcsolt állapotban.
- Tűz előidézésére alkalmas, vagy tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló körülményeket meg kell szüntetni.
- Végre kell hajtani az ablakok, ajtók csukását, majd távozáskor be kell zárni a helyiséget.
- A kulcsot (kulcsokat), olyan helyen kell elhelyezni - bármikor megtalálható személynél, e célra alkalmas dobozban és a riasztandó személyek megjelölésével - ahol tűz esetén hozzáférhetőségük biztosított.

XXII. FEJEZET

A TŰZRIADÓ TERV KÉSZÍTÉSE ÉS GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Tűzriadó Tervet kell készíteni a tanintézmény területén a tanulók és a dolgozók biztonságos eltávolítása érdekében.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

- a tűz jelzésének módját
- a dolgozók és tanulók riasztásának rendjét
- a dolgozók és tanulók feladatait tűz esetén
- a kiürítés, mentés és rendfenntartás módját
- a tűzoltás előkészületeit, lehetőségeinek leírását
- az iskola helyszínrajzát.

A Tűzriadó Terv mellékletét képező helyszínrajzra be kell jelölni a közművek központi elzáróit, a tűzoltó készülékek, vízszerezési lehetőségek helyeit.

A Tűzriadó Terv egy példányát a portán állandóan hozzáférhető helyen kell tartani.

A Tűzriadó Terv alapján évenként tűzriadó gyakorlatot kell tartani.

A gyakorlat végrehajtását szóban (a helyszínen) és írásban értékelni kell.

A gyakorlat végrehajtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:

- a riasztás időpontját
- a tűzriadó során kapott feladatokat
- a feladatok végrehajtását
- a tűzriadóba bevontak létszámát
- a tűzriadó rövid értékelését.

A jegyzőkönyv elkészítéséről a tűzvédelmi megbízott köteles gondoskodni.

XXIII. FEJEZET

A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Általános előírások

- 100 főnél nagyobb befogadóképességű kulturális rendezvényt, előadást csak a Széchenyi teremben, az aulában, az ebédlőben vagy a tornateremben szabad tartani
- a rendezvényeken a közreműködők számát úgy kell tervezni, hogy lehetőség szerint minden négyzetméterre csak egy személy jusson.
- a rendezvényeken jelen kell lennie az iskola igazgatójának vagy intézkedésre jogosult helyettesének és egy személynek, aki a villamos berendezések kezelésében jártassága van.
- a rendezvény befejezése után a kijelölt személyek kötelesek átvizsgálni a rendezvény helyszínét és a tüzet okozható szabálytalanságokat meg kell szüntetni
- büfé szolgáltatás esetén az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy köztük a kijárat irányába legalább 1 m széles út legyen.

A kijárat és a vészkijárat:

- a rendezvény megkezdése előtt a közönség közlekedésére szolgáló kijáratú ajtók zárjait ki kell oldani, míg a létesítményből a közönség nem távozik, addig lezárni nem szabad
- a "KIJÁRAT" feliratot eltakarni nem szabad.

A dohányzás:

- A kijelölt dohányzóhelyek kivételével a rendezvény helyszínén tilos a dohányzás.

A tűzoltó készülékek és felszerelések:

- a rendezvény területén legalább 1 db ABC porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

XXIV. Fejezet

HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Irodahelyiségek, nevelői szobák

- A helyiségekben villanyfőző, hősugárzó, kávéfőző csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát és aljzatot szabad használni.
- A helyiségben lévő elektromos berendezéseket (számítógép, világítás, rádió, magnetofon, írógép, fénymásoló, kávéfőző, hősugárzó) használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
- Égő dohány neműt, gyufát a helyiségekben eldobni, vagy olyan helyre tenni, ahol az tüzet okozhat, nem szabad.
- Az irodákban „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
- Az irodákban dohányozni tilos.
- Az irodákban semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni, kivéve az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásban meghatározott feltételei alapján.
- Az irodákban a berendezést úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a dolgozók biztonságos eltávozása minimum 1 méter széles út szabadon hagyásával biztosítva legyen.
- Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Az irodákban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.

Folyosók, aula, szélfogó, közlekedő, lépcső

- A közlekedőkben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- A helyiségekben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
- Közlekedőkben a dohányzás TILOS! Egyéb nyílt lánggal végzett munka csak az alkalmoszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása szerint végezhető. A feltételek meghatározása a munkát elrendelő feladata.
- Közlekedőben „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
- A közlekedőket berendezési tárgyakkal leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
- A közlekedők ajtaját, míg az épületben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
- Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A közlekedőket állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
- Közlekedőkben lévő tűzvédelmi felszereléseket eltorlaszolni tilos!
- Közlekedőkben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, személyek a felelősek.

Zuhanyzó, WC, mosdó

- A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani.

- A közlekedési utakat leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
- A helyiség ajtaját, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
- Az éghető anyagok, és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
- A zuhanyzóban a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve személyek a felelősek.

Öltözők

- Az öltözőkben tilos a dohányzás, azt táblával jól látható helyen jelölni kell.
- Olajos, zsíros munkaruhát fa öltözőszekrényben tartani nem szabad.
- Az öltözőszekrényben és helyiségben ruhaneműn, tisztálkodó szereken kívül más anyagot tartani nem szabad.
- Az öltözőkben használt beépített elektromos berendezéseket az eltávozás előtt áramtalanítani kell.
- Egyéb elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugvilla kihúzásával feszültségmentésíteni kell.
- Az öltözőhelyiségek ajtóit, míg a helyiségben személyek tartózkodnak kulccsal lezárni nem szabad.
- Az öltözőszekrények között legalább 1 méter széles közlekedési utat kell biztosítani, és azt állandóan szabadon kell hagyni.
- A helyiségeket állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
- Az öltözőszekrényeket a fűtőtestektől legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni.
- Az öltözőkbe „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, valamint maró hatású vegyi anyagot bevinni, tárolni tilos.
- Az öltözőkben a tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott öltözők a felelősek.

Kémia, fizikai szertár, előadó

- A szertárban, előadóban tűz- és robbanásveszélyes anyagot (benzin, aceton, etilalkohol, éter) legfeljebb egy műszaknak megfelelő mennyiségben (maximum 1 liter) szabad tárolni. A munka befejeztével, a tűz-, és robbanásveszélyes anyagokat erre a célra készült fémszekrényben kell elhelyezni.
- A használt gázmelegítőket és palackokat a gyártó cég, illetve a forgalomba hozó által kiadott kezelési utasítás szerint szabad üzemeltetni. A kezelési utasítást a készülék közvetlen közelében ki kell függeszteni.
- Az „Rohbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat valamint „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani.
- Az „Rohbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagokat, valamint „Tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat elkülönítve kell tárolni.
- Az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt anyagot fel kell itatni, a helyiséget pedig ki kell szellőztetni. A felitatott anyagot az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni.
- Nyílt lángot csak az óraadó tanár jelenlétében és a tananyaghoz kapcsolódóan szabad használni.
- A tanulók kísérletet csak tanár jelenlétében végezhetnek.
- A tanulók csak olyan kísérletet végezhetnek el, amit a szaktanár már elvégzett.
- Elektromos üzemeltetésű eszköz csak nem éghető anyagú alátéten használható.
- Az audiovizuális eszközöket a terem elhagyásakor ki kell kapcsolni. Ha nincs rá szükség, akkor a hálózatról le kell választani.
- Az előkészítőben és a szertárban betartandó tűzvédelmi szabályokért a mindenkori óraadó tanár a felelős.

Tantermek, tornaterem

- A helyiségekben tűz-, és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.
- A helyiségekben lévő tanulók állandó felügyeletéről gondoskodni kell.
- A be-, és kijáratú ajtókat állandóan szabadon kell hagyni teljes szélességükben.
- A helyiségekben tilos a dohányzás.
- A tanítási idő befejeztével a helyiségekben a számítógépek, audiovizuális eszközök áramtalanításáról gondoskodni kell.
- A helyiségekben a közlekedési utak biztosításáról gondoskodni kell.
- A termekben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott dolgozó személy, illetve személyek a felelősek.
- Az elhelyezett kézi tűzoltó készülékeket állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A helyiséget állandóan tisztán kell tartani, az összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
- Azoknak a termeknek a közelében, ahol számítógép illetve fénymásoló működik a folyosón kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott dolgozók, tartózkodók a felelősek.

GÁZKAZÁNHÁZ

- Kazánház helyiségben csak az üzemeltetéssel közvetlenül összefüggő más berendezések helyezhetők el.
- A helyiség bejáratánál a tűzveszélyre figyelmeztető táblát és porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- A létesített szellőzőnyílásokat eltakarni szigorúan tilos!
- A helyiségben villamos berendezés csak az általános részben foglaltak megtartásával üzemeltethető.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a használat befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.

- A helyiségben „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos.
- A helyiségben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, illetve személyek a felelősek.
- A berendezés kezelési, használati utasításában meghatározott felügyeletről mindig gondoskodni kell.
- A gázkazán és egyéb gázkészülékek felülvizsgálatát, a kezelési és karbantartási utasításban meghatározott időközönként, szakemberrel el kell végeztetni.
- A gázkazánhoz tartozó kezelési utasításban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

BELSŐ UDVAR

- Csak kifogástalan műszaki állapotú szabályosan szerelt dugvillát, aljzatot és világítást szabad használni.
- A belső udvarban lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejeztével a villamos hálózatról le kell választani.
- A belső udvarban „Robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni, használni, vagy ilyen anyaggal bármilyen tevékenységet végezni tilos (kivéve karbantartás, javítás).
- A belső udvarra vezető kijáratokat berendezési tárgyakkal leszűkíteni még átmenetileg is tilos!
- Az éghető anyagok és a villamos berendezések között, olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A belső udvart, kertet állandóan tisztán kell tartani, a nap folyamán összegyűlt szemetet naponta el kell távolítani.
- A belső udvarban, kertben a tűzvédelmi előírások betartásáért az ott tartózkodó személy, személyek a felelősek.

XXV. FEJEZET

TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

Az elektromos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- A tanintézményben az elektromos vezetékek szerelése, a berendezések üzemeltetése feleljen meg a mindenkor érvényben lévő előírásoknak.

A fentiekén túlmenően az alábbi előírásokat kell betartani:

- A nedvességgel járó helyiségekben az elektromos szerelést és csatlakozásait tömítetten kell szerelni.
- A biztosítékokat, kismegszakítókat olyan szekrényben kell elhelyezni, amely kizárja, hogy oda tűzveszélyes anyagot bárki behelyezzen, illetve oda benyúlhasson.
- A lámpatesteket védőburával kell ellátni.
- A szerelvényeket és a berendezéseket a rájuk rakódott szennyeződésektől rendszeresen meg kell tisztítani.
- Az elektromos kapcsoló és elosztószekrényekre a kapcsolási, ill. elosztási sémát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- A csoportosan elhelyezett biztosítékok rendeltetését, hovatartozását felirattal kell jelölni.
- Az elektromos fő és szakaszkapcsolók rendeltetését valamint azok ki és bekapcsolt helyzetét felirattal kell jelölni, a hozzá vezető közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani.
- A villamos berendezéseket figyelmeztető táblával kell ellátni.

- Villamos ívhegesztést csak akkor szabad elkezdni, ha a környezetet, illetve a munkadarabot megtisztították minden olyan szennyező és egyéb anyagtól, amely a hegesztés során tűzveszélyt, robbanásveszélyt vagy mérgezésveszélyt idézhet elő.
- Gondoskodni kell arról, hogy a hegesztés ideje alatt tüzet, robbanást vagy mérgezést okozó anyagok ne szivároghassanak be a helyiségbe.
- A hegesztő védelmére, a berendezés felügyeletére, a környezet megfigyelésére őrszem állításával segítséget kell biztosítani.
- A hegesztő berendezést csak a hegesztés idejére szabad bekapcsolni, munkaszünetekben, továbbá helyzetváltoztatáskor ki kell kapcsolni.
- Szűk, zárt és nehezen hozzáférhető helyen csak teljesen szigetelt, A osztályú elektródafogó használható.
- Hegesztési munkát csak ott szabad végezni, ahol a villamos ív, a hegesztő áramkör vagy a munkadarab - amely hegesztés után még sokáig tárolhatja a meleget - nem okozhat tüzet sem a hegesztés alatt, sem a hegesztés után.
- A hegesztés helyszínén a keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket vagy tűzoltó felszerelést kell készenlétben tartani.
- Laza csatlakozású hegesztővezetékekkel dolgozni tilos!
- Vigyázni kell az ívgyújtásnál és a hegesztés közben fellépő szikrázás, illetve szikraszóródás veszélyeire, a munka megkezdése előtt a veszélyeztetett környezetből az éghető anyagokat el kell távolítani, illetve ha az nem lehetséges, akkor annak megfelelő védelméről kell gondoskodni.
- Sérült kábel nem használható, meg kell előzni a rövidzárlati áramból bekövetkező tűz-, illetve baleseteket.
- A hegesztés helyétől tűz- és robbanásveszélyes anyagokat 8 m-es körzetben belül még ideiglenesen sem szabad elhelyezni.
- Feszültség alatt lévő hegesztő berendezés tüzeit vízzel oltani TILOS!
- A hegesztési munka befejezése után a környezetet alaposan át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely tűz okozója lehet.

Javítási tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- Tűzveszélyes folyadékkal bármilyen jellegű tűzveszélyes tevékenységet végezni pl. alkatrészmosás nem szabad.
- Olajos rongy csak nem éghető anyagú és jól záródó fedővel ellátott edényben tárolható.
- Az edényre "olajos rongy" feliratot kell elhelyezni.
- A szétfolyt tűzveszélyes folyadékot azonnal nem éghető anyaggal fel kell itatni és azt külön helyen kell tárolni.
- A veszélyes hulladékok tárolásánál pl. olajos rongy, fáradt olaj, flakonok, stb. a környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásos feltétel meghatározás alapján szabad végezni, az erre vonatkozó szabályok szerint.
- A vizsgáló (steak) lámpa csak burával és a mechanikai sérülés ellen védőráccsal ellátva használható.
- A hőt sugárzó berendezések és az éghető anyagok között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkező hő az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

XXVI. Fejezet**VEZETÉKES GÁZÜZEMELTETÉSŰ KÉSZÜLÉKEKRE
VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK**

- Csak kifogástalan műszaki állapotú berendezés használható.
- A berendezésen javítást, karbantartást csak szakember végezhet.
- Gázüzemi berendezés és az éghető anyag között legalább 1 m távolságot kell biztosítani.
- A berendezést begyűjtani csak a kezelési utasításban meghatározottak szerint szabad.
- A berendezés nem megfelelő üzemelése esetén azt azonnal ki kell kapcsolni, a fűtést haladéktalanul meg kell szüntetni.
- A gázvezetéket sárga színjelöléssel kell ellátni.

XXVII. Fejezet**TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS**

A tanintézmény tűzvédelmi ellenőrzésének megszervezéséről és a létesítmények folyamatos ellenőrzéséről az igazgató gondoskodik az alábbiaknak megfelelően:

A tűzvédelmi felelős:

- havonta

A gazdasági ügyintéző/iskolaitkár:

- legalább félévenként

A munkát közvetlenül irányító vezető – szükség esetén többször is – a munka megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a tűzvédelmi követelményeknek, használati előírásoknak megfelelnek-e.

Köteles továbbá a rendellenességeket megszüntetni.

XXVIII. Fejezet**ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

A fenti Tűzvédelmi Szabályzat a mai napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábban kiadott tűzvédelmi utasítás hatályát veszti.

A Szabályzatban foglalt előírások nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén a mulasztóval szemben felelősségre vonást alkalmazunk.

Tiszadob, 2016. február 01.

Összeállította:

Jóváhagyta:

.....
Holes István
tűzoltósági tanácsos
tűzvédelmi megbízott

.....
Vitányi György
intézményvezető

*1. sz. melléklet***A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRE, A MŰSZAKI MENTÉSRE,
A TŰZOLTÓSÁGRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK****1996. évi XXXI. törvény**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2011. évi CXXVIII. Törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2012. évi XC. Törvény

A kéményseprő-ipariszolgáltatásról

30/1996. (XII.6.) BM rendelet

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről

4/2015. (II.27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

39/2015. (III.25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

15/2010. (V.12.) ÖM rendelet

A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

50/2011. (XII.20.) BM rendelet

A bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

54/2014. (XII.5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

45/2011. (XII.7.) BM rendelet

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

42/2011. (XI.30.) BM rendelet

A hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosítási szabályairól

47/2011. (XII.15.) BM rendelet

A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról

24/2012. (V.8.) BM rendelet

A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉST ÉS A TŰZOLTÓSÁGOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK

239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról

259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

229/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségüvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

274/2011. (XII.20.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI.6.) Korm. rendelet, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 139/2004. (IV.29.) Korm. rendelet módosításáról

218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet

Az egyes szabálysértésekről

375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

15/2010. (V.12.) ÖM rendelet

3. sz. melléklet

NYILVÁNTARTÁS
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány hiányában a saját, illetve a külső munkavállaló a pontban megjelölt munkakörökben nem foglalkoztatható. A szakvizsga-bizonyítványok meglétét, illetve annak érvényességét a műszaki vezető és a tűzvédelmi vezető folyamatosan köteles vizsgálni.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről a tűzvédelmi vezetőnek nyilvántartást kell vezetni, ahol az alábbiakat kell feltüntetni:

- a munkavállaló neve, természetes azonosító adatai,
- tűzvédelmi szakvizsga témaköre,
- tűzvédelmi szakvizsga ideje,
- szakvizsga-bizonyítvány száma.

S.sz	Név	Szül. idő	Témakör	Vizsga kelte	Vizsga biz. száma
1.					
2.					
3.					

4. sz. melléklet

**ENGEDÉLY
FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
VÉGZÉSÉHEZ**

Sorszám:

Munkavégzés helye:

.....

Munkavégzés időpontja:.....évhónap

.....órától

(tervezett)évhónap

.....óraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek
 tevékenységét közvetlenül
 irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

- porral oltó CO2 oltó habbal oltó gázzal oltó vízzel oltó

Darabszám:

.....
.....

Oltásteljesítmény:

.....

Töltet tömeg:

.....
.....

Egyéb felszerelés:

.....

A munka kezdetétől annak befejezéséig

- a munkavégzés során felügyeletet biztosítok
 a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20.....év hó nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, **az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt,, é hó
..... nap

.....
feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:

Igen

Nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan **az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt,, é hó
..... nap

.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott.....,
nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

Kelt,, é hó
..... nap

.....
munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott
nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul
veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek,
felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt,, é hó
..... nap

.....
felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének
pontos időpontja(év, hónap, nap, óra, perc):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása:

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

....., év hó nap
óra.....perc

.....
 utasítást adó, irányító személy aláírása

**A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele
 megtörtént:**

....., év hó nap
óra.....perc

.....
 munkaterületet átadó

.....
 létesítmény vezetője, vagy megbízottja

5. sz. melléklet

Új belépő tűzvédelmi oktatása

Név:.....

Szül. hely:.....év.....hó.....nap

Anyja neve:.....

Foglalkozása:.....

Munkahelye:.....

Elismerem, hogy a mai napon a munkába lépésem alkalmával a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. § (3.) bekezdése értelmében munkakörömre vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesültem.

Az oktatás kiterjedt az általam végzett tevékenység tűzveszélyére, a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv tartalmára, a tűz esetén követendő magatartásra, a tűzoltó eszközök, felszerelések gyakorlati használatára és a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

,.....év.....hó.....nap